



СейсмоБезопасность
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 740

Выдан

Общество с ограниченной ответственностью «Альтер Электрик».

Адрес: 644112, г. Омск, ул. Туполева д.2, помещение 6П.

Фактический адрес: г. Омск, пр. Мира 140.

Телефон: +7(3812) 33-27-95, e-mail: alter-electric@mail.ru

(наименование организации, получившей сертификат)

Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция

Комплектные трансформаторные подстанции типа: КТП (2КТП), КТПН (2КТПН),
КТПНУ (2КТПНУ), КТПМ (2КТПМ), КТПГС (2КТПГС), КТПБ (2КТПБ) (далее -
КТП), мощностью от 25 до 6300 кВА, напряжением 6 (10) кВ, выпускаемая по ТУ 3412-

003-23743784-2015;

(наименование продукции)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(исполнение сейсмостойкости (9) баллов по шкале MSK-64).

НА ОСНОВАНИИ

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 147-22/03 от 17.03.2022 года, выданного Испытательным центром
электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС
RU.31297.04ЖТУ0.004.

Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д.
12, корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 18.03.2022

Срок действия сертификата: 17.03.2025

Руководитель органа
по сертификации



М.П.

Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург