

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.HE87.B.00028/25

Серия **RU** № **0468517**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по обязательной сертификации «ВНИИГАЗ-Сертификат». Место нахождения: 142717, Россия, Московская область, Ленинский г.о., п. Развилка, ул. Газовиков, зд. 15, стр. 11. Адрес места осуществления деятельности: 142717, Россия, Московская обл., городской округ Ленинский, поселок Развилка, ул. Газовиков, здание 15, строение 11, каб. 106, 117, 121ж. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11HE87 от 31.03.2023. Номер телефона: +7(498) 657-45-18. Адрес электронной почты: info@vniigaz-cert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Альтер Электрик» (ООО «Альтер Электрик»). Основной государственный регистрационный номер: 1155543014296. Место нахождения и место осуществления деятельности: 644112, Россия, г. Омск, ул. Туполева, д. 2, помещение 6П. Номер телефона: +7(3812) 33-27-95. Адрес электронной почты: alter-electric@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Альтер Электрик» (ООО «Альтер Электрик»). Место нахождения: 644112, Россия, г. Омск, ул. Туполева, д. 2, помещение 6П. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 644085, Россия, г. Омск, пр. Мира, д. 140.

ПРОДУКЦИЯ Устройства комплектные низковольтные распределения и управления (НКУ) на номинальное напряжение до 1000 В и номинальный ток до 6300 А типов: (см. приложение-бланк № 0972854). Технические условия «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления (НКУ)» ТУ 27.12.31-007-23743784-2025. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8537 10 980 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № 0800-33-25 от 18.08.2025, № 0797-08-25 от 15.08.2025. Испытательный центр электрооборудования ФБУ «Ростовский ЦСМ» (ФБУ «Ростовский ЦСМ») (RA.RU.21ME22). Акта анализа состояния производства № 48 от 18.08.2025 Органа по обязательной сертификации «ВНИИГАЗ-Сертификат» (RA.RU.11HE87). Эксперт, подписавший акт анализа состояния производства: Фадеков Константин Николаевич. Копии свидетельства ОГРН; копии эксплуатационных документов: Паспорт, объединенный с руководством по эксплуатации «Ящик управления типа ЯУО»; копии технических условий ТУ 27.12.31-007-23743784-2025; копии сертификата системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения 2(С) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения 1 год. Срок службы 25 лет. Действие сертификата распространяется на серийно выпускаемую продукцию, произведенную с даты изготовления отобранных образцов продукции – 01.07.2025, прошедших испытания. Обозначение и наименование стандартов (см. приложение - бланк № 0972855).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 19.08.2025 **ПО** 18.08.2030
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)
(подпись)Белов Андрей Юрьевич
(Ф.И.О.)Тихоненко Вера Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE87.B.00028/25

Серия **RU** № **0972854**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, тип, марка, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой изготавливается продукция
8537 10 980 0	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления (НКУ) на номинальное напряжение до 1000 В и номинальный ток до 6300 А типов: - Низковольтные комплектные устройства типа: НКУ «Альтер», НКУ «Сибирь»; - Распределительные устройства типа: РУНН, РУ-0.4, КРУ-0.4, РУСН; - Шкафы низковольтные типа: ШНВ, ШНЛ, ШНС; - Панели распределительных щитов типа: ЩО; - Шкафы и щиты распределительные типа: ШРНН, ЩРНН, ШР, ЩР; - Главный распределительный щит типа: ГРЩ; - Вводно-распределительные устройства типа: ВРУ; - Пункты распределительные серии ПР; - Шкафы и щитки распределения силовые: ШРС, ЩРС, ШС; - Щиты, шкафы, ящики собственных нужд: ЩСН, ШСН, ЯСН; - Шкафы защиты трансформатора: ШЗТ, ШТЗТ; - Щиты автоматического включения резерва: АВР; - Панели, шкафы, щиты и ящики управления обогревом и вентиляцией: ШУОВ, ЯУО, ШУВ, ШУО, ЩРВ, ЩВ; - Шкафы, щиты и ящики управления освещением типа: ЯУО, ЩУО, ШУО, ШУНО, ЩО, ЩАО; - Панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты: ПЭСПЗ; - Щиты и шкафы учёта электроэнергии типа: ЩУ, ШУ; - Щиты станции управления типа: ЩСУ; - Шкафы распределительного токового задвижного оборудования типа: РТЗО.	Технические условия ТУ 27.12.31-007-23743784-2025 «Устройства комплектные низковольтные распределения и управления (НКУ)»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Белов Андрей Юрьевич
(подпись)

Тихоненко Вера Викторовна
(подпись)



Белов Андрей Юрьевич
(Ф.И.О.)

Тихоненко Вера Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HE87.B.00028/25

Серия **RU** № **0972855**

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 61439-1-2013	«Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования»	Стандарт в целом, кроме пункта 9.4
ГОСТ IEC 61439-2-2015	«Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 2. Устройства распределения и управления электроэнергией»	
ГОСТ IEC 62311-2013	«Оценка электронного и электрического оборудования в отношении ограничений воздействия на человека электромагнитных полей (0 Гц - 300 ГГц)»	
ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005)	«Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний»	Раздел 8
ГОСТ IEC 61000-6-3-2016	«Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 6-3. Общие стандарты. Стандарт электромагнитной эмиссии для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок»	Раздел 7

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Белов Андрей Юрьевич
(Ф.И.О.)

Тихоненко Вера Викторовна
(Ф.И.О.)